

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВИБРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ**  
**ВИП-301**

- 1 Диапазон измерения СКЗ виброскорости (мм/с) или виброперемещения (мкм):  0,1 – 16 мм/с  0,1 – 30 мм/с  
 0,1 – 50 мм/с  1 – 100 мм/с  
 10 – 250 мкм  10 – 500 мкм
- 2 Частотный диапазон, Гц (только для измерения СКЗ виброскорости):  10 – 1000 Гц  
 5 - 2000 Гц
- 3 Комплектация вибропреобразователем  ВД-30, температурный диапазон -40°C...120°C\*  
 ВД-33 температурный диапазон -40°C...250°C\*  
 ВД-33 температурный диапазон -40°C...350°C\*
- 4 Взрывобезопасное исполнение  II2GExibIIBT5Gb
- 5 Количество выходных реле  1  2  3
- Уставка 1 (Реле 1) \_\_\_\_\_
- Уставка 2 (Реле 2) \_\_\_\_\_
- Уставка 3 (Реле 3) \_\_\_\_\_

\* Для определения варианта исполнения вибропреобразователя необходимо заполнить соответствующий опросный лист.

Контактные данные Заказчика:

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Тел./факс: \_\_\_\_\_

Мобильный: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Заполненный опросный лист необходимо отправить на email – [info@promvitech.com.ua](mailto:info@promvitech.com.ua)

Если необходимый вариант исполнения преобразователя отсутствует, укажите дополнительные требования в свободной форме.