

**ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ**  
**ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВІБРОВИМІРЮВАЛЬНИЙ**  
**ВИП-301**

- 1 Діапазон вимірювання СКЗ  
віброшвидкості  
(мм/с) або вібропереміщення (мкм):  
 0,1 – 16 мм/с     0,1 – 30 мм/с  
 0,1 – 50 мм/с     1 – 100 мм/с  
 10 – 250 мкм     10 – 500 мкм
- 2 Частотний діапазон, Гц  
(тільки для вимірювання СКЗ  
віброшвидкості):  
 10 – 1000 Гц  
 5 - 2000 Гц
- 3 Комплектація акселерометром:  
 ВД-30, температурний діапазон -40°C...120°C\*  
 ВД-33 температурний діапазон -40°C...250°C\*  
 ВД-33 температурний діапазон -40°C...350°C\*
- 4 Вибухобезпечне виконання  
 II2GExibIIBT5Gb
- 5 Кількість вихідних реле  
 1     2     3
- Уставка 1 (Реле 1) \_\_\_\_\_
- Уставка 2 (Реле 2) \_\_\_\_\_
- Уставка 3 (Реле 3) \_\_\_\_\_

Контактні дані Замовника:

П.І.Б.: \_\_\_\_\_

Посада: \_\_\_\_\_

Контактний телефон: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Заповнений опитувальний лист необхідно направити на e-mail – [info@promvitech.com.ua](mailto:info@promvitech.com.ua)

Якщо необхідний варіант виконання відсутній, необхідно вказати додаткові вимоги у довільній формі.